

## Emisní faktory pro výrobu tepla v teplárně ŽĐAS, a.s. za r. 2019-2023

rok	výroba tepla na kotli (MWh)	znečiřující látka						emisní faktor					
		VOC (tun/rok)	CO (tun/rok)	NOx (tun/rok)	SO2 (tun/rok)	TZL (tun/rok)	CO2 (tun/rok)	VOC (t/MWh)	CO (t/MWh)	NOx (t/MWh)	SO2 (t/MWh)	TZL (t/MWh)	CO2 (t/MWh)
<b>2019</b>	140880	0,4	7,8	99,5	277,9	1,9	52508,3	0,000002	0,000056	0,000707	0,001972	0,000013	0,372717
<b>2020</b>	142178	0,5	16,7	108,7	252,7	3,7	51568,6	0,000004	0,000117	0,000765	0,001777	0,000026	0,362704
<b>2021</b>	152557	0,5	17,4	107,3	322,9	0,6	57650,0	0,000004	0,000114	0,000704	0,002117	0,000004	0,377892
<b>2022</b>	128903	0,6	19,1	110,8	269,5	1,1	52747,0	0,000005	0,000148	0,000860	0,002091	0,000009	0,409199
<b>2023</b>	122822	0,6	13,5	83,8	227,5	1,0	46298,0	0,000005	0,000110	0,000682	0,001852	0,000008	0,376952
<b>prům.</b>	137468	0,5	14,9	102,0	270,1	1,7	52154,4	0,000004	0,000109	0,000744	0,001962	0,000012	0,379893