

Emisní faktory pro výrobu tepla v teplárně ŽĐAS, a.s. za r. 2020-2024

rok	výroba tepla na kotli (MWh)	znečiřující látka						emisní faktor					
		VOC (tun/rok)	CO (tun/rok)	NOx (tun/rok)	SO2 (tun/rok)	TZL (tun/rok)	CO2 (tun/rok)	VOC (t/MWh)	CO (t/MWh)	NOx (t/MWh)	SO2 (t/MWh)	TZL (t/MWh)	CO2 (t/MWh)
2020	142178	0,5	16,7	108,7	252,7	3,7	51568,6	0,000004	0,000117	0,000765	0,001777	0,000026	0,362704
2021	152557	0,5	17,4	107,3	322,9	0,6	57650,0	0,000004	0,000114	0,000704	0,002117	0,000004	0,377892
2022	128903	0,6	19,1	110,8	269,5	1,1	52747,0	0,000005	0,000148	0,000860	0,002091	0,000009	0,409199
2023	122822	0,5	13,5	83,1	227,5	1,0	46298,0	0,000004	0,000110	0,000677	0,001852	0,000008	0,376952
2024	122876	0,5	10,8	68,8	136,6	1,1	43926,0	0,000004	0,000088	0,000560	0,001112	0,000009	0,357482
prům.	133867	0,5	15,5	95,7	241,8	1,5	50437,9	0,000004	0,000115	0,000713	0,001790	0,000011	0,376846